



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugpr@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению детский сад № 35

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов

(наименование органа ГПН)

и г. Донской Тульской области по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Узловскому,

Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

капитана внутренней службы Козлова Ю.В. № 4 от « 11 » января 2019 г.

ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«01» февраля 2019 г. 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«21» февраля 2019 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«22» февраля 2019 г. 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим дознавателем ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

майором внутренней службы Быковым Андреем Вячеславовичем

проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

Объектов защиты - здания, помещения и территория **Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35**

(объект категории высокого риска)

совместно с **ИО Заведующего МКДОУ д/с № 35 Портной Натальей Владимировной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	До 04.11.2019 г.	

2	В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 04.11.2019 г.	
3	Не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с использованием метода инструментального контроля.	п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); п. 5.1 ГОСТ 57974-2017	До 04.11.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области майор внутренней службы Быков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

ИО Заведующего

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35
Портная Наталья Владимировна**

(должность, фамилия, инициалы)

«22» февраля 2019 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugprn@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

п. Каменецкий

(место составления акта)

« 22 » февраля 2019 г.

(дата составления акта)

13 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

по адресу/адресам: Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д. 7а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 4 от «11» января 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитана
вн. службы Козлова Ю.В.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«21» февраля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«22» февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

объект защиты – в здании и помещениях и территории

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35

(объект категории высокого риска)

по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Театральная, д. 7а

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Портная Наталья Владимировна ИО Заведующего МКДОУ д/с № 35

«01» февраля 2019 г.

14 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Быков Андрей Вячеславович старший дознаватель ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)

Портная Наталья Владимировна ИО Заведующего МКДОУ д/с № 35

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:**


№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	<p>В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325.</p> <p>Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.</p>	<p>п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);</p> <p>п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p> <p>п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"</p>	<p>МКДОУ д/с №35</p>
2.	<p>В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».</p>	<p>п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);</p> <p>п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»</p>	<p>МКДОУ д/с №35</p>
3	<p>Не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с использованием метода инструментального контроля.</p>	<p>п. 61 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.);</p> <p>п. 5.1 ГОСТ 57974-2017</p>	<p>МКДОУ д/с №35</p>

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) **Портная Н.В.**

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 4/1/1-3 от «22» февраля 2019 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области майор внутренней службы Быков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» февраля 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


ИО Заведующего

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35

Портная Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» февраля 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99